

## 質 疑 回 答 書 (その3)

入札参加者 様

(工事番号) 令和4年度第1号

(工事名称) 滋賀県立大学A1棟他空調設備改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1		動力変圧器盤及び動力開閉器盤の特高電気室への搬入可能経路をご教示下さい。	特高電気室からみて東側にあるサービスヤードからの搬入が可能です(図面E-12参照)。大扉2か所を通る必要があります。サービスヤードまでは車両乗り入れ可能ですが、2.5mの高さ制限があります。
2		高圧停電作業に伴い停電対策(仮設工事)が必要な場合、作業内容をご教示下さい。	質疑回答書(その2)の番号2のとおりです。
3	図面E-04	動力開閉器盤 AME5~AME8 は将来用と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
4		機械警備機器脱着に伴う施設出入り警備業者(担当営業所)をご教示下さい。	機械警備装置は警備会社管理のものではなく、大学内でのみ管理している機器になります。