

質 疑 回 答 書 (その2)

入札参加者 様

(工事番号) 令和4年度第1号

(工事名称) 滋賀県立大学A1棟他空調設備改修工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課

TEL : 0749-28-8207

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回 答
1	図面 M-10	アクティブフィルターは不要と考えて宜しいでしょうか	不要と考えています。
2	図面 E-04	工事にあたっては停電作業にて施工するとのことですが、停電対応は不要と考えて宜しいでしょうか。	停電を伴う電気設備年次点検を8/20(土)および12/10(土)に予定しており、その際に停電が必要な作業を実施することを想定しているため、この場合については停電対応を別途本学にて行います。
3	図面 E-19	既設 RS 盤 (A-A1RS-1 盤) ~ 既設 RS 盤 (A-C1RS-2) 盤間を通信幹線で接続する必要があると思われませんが配線種別・ルート等ご指示ください。	本工事では、既設 RS 盤 (A-C1RS-2) の改造と中央側ソフトウェア等の改造で対応可能と考えているため、ご指摘の通信幹線を新規設置する必要はないと考えていますが、施工にあたっては既設メーカーとご相談ください。